

服務項目	其他特殊空調設備
使用儀器	溫濕控制及測試系統
檢測方法	CNS 14464 第4.1~4.5、5.1、5.2、5.4節 / CNS 15173 第4.1~4.4、5.1、5.2、5.4節 / CNS 3615 第5.2節 / AHRI 440
服務範圍(內容)	<p>電功率:</p> <p>3 φ, 50 Hz/60 Hz, (100 to 500) V, 25 kW max.</p> <p>1 φ, 50 Hz/60 Hz, (100 to 260) V, 15 kW max.</p> <p>環境控制溫度條件: (0 to 60)±0.2 °C</p> <p>冷氣能力分等:(1 to 35) kW</p> <p>冷氣最高溫度試驗:(1 to 35) kW</p> <p>冷氣最低溫度試驗:(1 to 35) kW</p> <p>結露及冷凝水處理試驗結凍試驗</p> <p>暖氣能力分等:(1 to 35) kW</p> <p>暖氣最高溫度試驗:(1 to 35) kW</p> <p>自動除霜試驗:(1 to 35) kW</p> <p>噪音試驗:(30 to 130) dB</p> <p>消耗功率與電流:25 kW max.</p> <p>載重:500 kg</p> <p>最大尺寸: 2500x1500x2500mm</p> <p>水流量 < 150LPM</p> <p>風量 < 100 CMM</p>