

服務項目	小型室內送風機測試
使用儀器	溫濕控制及測試系統
檢測方法	JIS A 4008 第8.1 to 8.6,8.8節 AHRI 440 第6.3節
服務範圍(內容)	<p>室內送風機:(2.8 to 100) CMM</p> <p>電功率:</p> <p>3 φ, 50 Hz/60 Hz, (100 to 500) V, 25 kW max.</p> <p>1 φ, 50 Hz/60 Hz, (100 to 260) V, 15 kW max.</p> <p>環境控制溫度條件:(0 to 80)±0.2 °C</p> <p>風量試驗：(2.8 to 100) CMM</p> <p>消費電力試驗：15 kW max.</p> <p>冷房能力及暖房能力試驗：(0.8 to 35) kW</p> <p>通水抵抗試驗：(0 to 150) kPa</p> <p>電壓變動試驗：(100 to 260) V</p> <p>結露試驗</p> <p>凝結水排水試驗</p> <p>噪音試驗：(40 to 130) dB</p>