

服務項目	窗型空調機測試
使用儀器	溫濕控制及測試系統
檢測方法	CNS 14464 第4.1~4.5、5.1、5.2、5.4節 CNS 15173 第4.1~4.4、5.1、5.2、5.4節 CNS 3615 第5.2節
<b>服務範圍(內容)</b>	<p>電功率:  3 φ, 50 Hz/60 Hz, (100 to 500) V, 25 kW max.  1 φ, 50 Hz/60 Hz, (100 to 260) V, 15 kW max.  環境控制溫度條件: (0 to 80)±0.2 °C  冷氣能力分等:(1 to 35) kW  冷氣最高溫度試驗:(1 to 35) kW  冷氣最低溫度試驗:(1 to 35) kW  結露及冷凝水處理試驗結凍試驗  暖氣能力分等:(1 to 35) kW  暖氣最高溫度試驗:(1 to 35) kW  自動除霜試驗:(1 to 35) kW  噪音試驗:(30 to 130) dB  標示與說明  電動器具的起動  消耗功率與電流:25 kW max.  溫升:(0 to 80) °C</p>